



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА

36100, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 70/4

04. 12.2019 № 16-38-2019

Директору ГКУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения в
Прохладненском муниципальном районе»

Слюнько Н.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»,
Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федерального
Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

Прокуратурой Прохладненского района в соответствии п.12 Плана работы прокуратуры Прохладненского района на 2 полугодие 2019 проведена проверка соблюдения законодательства в сфере оказания социальных услуг и противопожарного законодательства в ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе».

В ходе проверки в деятельности ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе» выявлены нарушения федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В частности, в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;

Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, п. 4.2.7. СП 1.13130.2009.

Не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, п. 20 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

В помещении с РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами

комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители), п. 2.2.21 ПТЭЭП.

Указанные нарушения, отрицательно сказываются на комплексной безопасности пребывающих в учреждении и не позволяют обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций, что является недопустимым.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

К числу мер по противодействию терроризму и экстремизму относится создание и поддержание необходимого уровня защищенности объектов, в том числе и пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом устанавливаются требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера.

На основании пункта 3 статьи 20 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Правил пожарной безопасности установленные требования пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 июня 2003, приказом МЧС РФ № 315 утверждены нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (Далее НПБ 110-03).

Таким образом, выявленные нарушения требований федерального законодательства антитеррористической защищенности и пожарной безопасности создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, создают предпосылки для возникновения пожароопасной ситуации и уничтожению имущества, нарушает конституционные права неопределенного круга лиц на безопасные условия жизни.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства, установленные в ходе проверки, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными должностными лицами ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе» возложенных на них обязанностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие и конкретные меры по устранению выявленных нарушений Федерального законодательства и недопущению их впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. Представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры Прохладненского района.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Прохладненского района в письменной форме в месячный срок, с приложением документа, подтверждающего факт привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности (приказ, распоряжение).

Прокурор района
старший советник юстиции



А.Х. Каншаов